

法務部矯正署臺南第二監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：109 年 10 月 16 日

| 項次 | 建築物或設施名稱                 | 維護管理規定                                                                                             | 關鍵維護項目及辦理情形                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 變電站                      | 依經濟部用電場所及專任電氣技術人員管理規則第 5 條第 1 項第 2 點規定辦理，每年（1.3.7.9 月）檢查維護 1 次。每年（5 及 11 月）高低壓設備停電檢驗保養。            | <ol style="list-style-type: none"> <li>內容為低壓部分(1)進屋線(2)總開關(3)分路開關(4)電磁開關(5)低壓馬達(6)低壓電容器(7)漏電斷路器等檢查。</li> <li>高壓部分(1)高壓電纜端子(2)變壓器(3)高壓斷路器(4)比流器(5)避雷器(6)比壓器(7)電容器(8)分段開關，受電盤及分電盤等檢查及測量。</li> <li>最近 1 次檢測日期為 109 年 9 月 22 日。</li> </ol> |
| 2  | 污水處理場（含設備）               | 水污染防治法第 7 條規定事業、污水下水道系統或建築物污水處理設施，排放廢（污）水於地面水體者，應符合放流水標準及第 17.18 條規定。                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>委託專業廠商依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每半年申報 1 次。</li> <li>每月檢測各馬達電壓及各項設備清潔維護保養 1 次。</li> <li>最近 1 次水質申報日期為 109 年 7 月 31 日前，最近 1 次清潔維護保養日期為 109 年 9 月 9 日。</li> </ol>                                      |
| 3  | 圓堡                       | 依建築物昇降設備管理辦法第 4 條第 1 項規定辦理及第 5 條昇降設備安全檢查頻率每月檢查保養 1 次。                                              | <p>昇降設備</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)原動機檢查(2)電磁制動器(3)控制盤(4)調速機(5)油壓昇降機(6)水平修正裝置(7)緊急運轉功能(8)主鋼索鬆弛檢出裝置(9)空轉防止裝置及油溫控制裝置等各項檢查及測試。</li> <li>最近 1 次保養日期為 109 年 9 月 23 日。</li> </ol>                                         |
| 4  | 發電機房、愛舍鍋爐間               | 依電業法第 25 條第 3 項規定訂定之及第 27 條規定，每月維護保養 1 次。                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)空氣濾清器總成清潔(2)潤滑油(3)燃料系統(4)充電系統(5)引擎運轉速度，週率(6)調速器(7)油壓，溫度，安全開關(8)啟動馬達，電磁開關等檢查及測試。</li> <li>最近 1 次保養日期為 109 年 9 月 22 日。</li> </ol>                                                              |
| 5  | 忠、孝、仁、愛舍鍋爐間、淨心樓鍋爐間、炊場鍋爐間 | <ol style="list-style-type: none"> <li>參考危險性機械及設備安全檢查規則第 84 條到第 88 條</li> <li>鍋爐操作說明手冊。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>每年定期檢查維護 1 次，目前辦理委由民間鍋爐廠商實施年度保養檢查，並填列相關資料備查。</li> <li>(1)鍋爐爐體狀況(2)鍋爐安全開關(3)鍋爐燃燒系統(4)給水系統(5)控制系統(6)注藥機(7)爐管狀況(8)軟水機(9)濃縮排放裝置。</li> <li>最近 1 次保養日期為 109 年 5 月 20 日。</li> </ol>                    |