

法務部矯正署臺南第二監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：111 年 11 月 03 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	變電站	依經濟部用電場所及專任電氣技術人員管理規則第 5 條第 1 項第 2 點規定辦理，每年（1.3.7.9 月）檢查維護 1 次。每年（5 月及 11 月）高低壓設備停電檢驗保養。	<ol style="list-style-type: none"> <li>內容為低壓部分(1)進屋線(2)總開關(3)分路開關(4)電磁開關(5)低壓馬達(6)低壓電容器(7)漏電斷路器等檢查。</li> <li>高壓部分(1)高壓電纜端子(2)變壓器(3)高壓斷路器(4)比流器(5)避雷器(6)比壓器(7)電容器(8)分段開關，受電盤及分電盤等檢查及測量。</li> <li>最近 1 次檢測日期為 111 年 09 月 27 日。</li> </ol>
2	污水處理場（含設備）	水污染防治法第 7 條規定事業、污水下水道系統或建築物污水處理設施，排放廢（污）水於地面水體者，應符合放流水標準及第 17.18 條規定。	<ol style="list-style-type: none"> <li>委託專業廠商依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每半年申報 1 次。</li> <li>每月檢測各馬達電壓及各項設備清潔維護保養 1 次。</li> <li>最近 1 次水質申報日期為 111 年 7 月 31 日前，最近 1 次清潔維護保養日期為 111 年 10 月 25 日。</li> </ol>
3	圓堡	依建築物昇降設備管理辦法第 4 條第 1 項規定辦理及第 5 條昇降設備安全檢查頻率每月檢查保養 1 次。	<p>昇降設備</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)原動機檢查(2)電磁制動器(3)控制盤(4)調速機(5)油壓昇降機(6)水平修正裝置(7)緊急運轉功能(8)主鋼索鬆弛檢出裝置(9)空轉防止裝置及油溫控制裝置等各項檢查及測試。</li> <li>最近 1 次保養日期為 111 年 10 月 20 日。</li> </ol>
4	發電機房、愛舍鍋爐間	依電業法第 25 條第 3 項規定訂定之及第 27 條規定，每月維護保養 1 次。	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1)空氣濾清器總成清潔(2)潤滑油(3)燃料系統(4)充電系統(5)引擎運轉速度、週率(6)調速器(7)油壓,溫度,安全開關(8)啟動馬達,電磁開關等檢查及測試。</li> <li>最近 1 次保養日期為 111 年 10 月 21 日。</li> </ol>
5	忠、孝、仁、愛舍鍋爐間、淨心樓鍋爐間、炊場鍋爐間	<ol style="list-style-type: none"> <li>參考危險性機械及設備安全檢查規則第 84 條到第 88 條</li> <li>鍋爐操作說明手冊。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>每年定期檢查維護 1 至 2 次，目前辦理委由民間鍋爐廠商實施年度保養檢查，並填列相關資料備查。</li> <li>(1)鍋爐爐體狀況(2)鍋爐安全開關(3)鍋爐燃燒系統(4)給水系統(5)控制系統(6)注藥機(7)爐管狀況(8)軟水機(9)濃縮排放裝置。</li> <li>最近 1 次保養日期為 110 年 6 月 23 日。</li> </ol>

6	行政大樓、戒護大樓、戒護科辦公室、靜心樓、技訓大樓、教誨堂、炊場	消防設備：1.消防法第 6 條及第 9 條。2.消防安全設備檢修及申報辦法。3.各類場所消防安全設備設置標準。	消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 110 年 5 月 27 日。
---	----------------------------------	---	---