

114 年度法務部矯正署臺南第二監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

| 建築物之維護關鍵項目 | | | | | | | | 建築物附屬設施 | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------------|------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|----|----|
| 項次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 備註 |
| 項目 | 建築物 公共安 全檢查 | 昇降（電 梯）設備 | 消防設 備 | 高低壓電 力設備 | 自來水 水塔 | 空調冰水主機 及冷卻水塔 | 機械停 車設備 | (污水處 理場(含 設備)) | 機關內通 行道路 | 擋土牆(含 地錨) | 機關內路邊 停車場及其 遮雨棚 | 圍牆 | |
| 建築物 辦理情形 | ✓ | / | ✓ | ✓ | ✓ | / | / | ✓ | ✓ | / | ✓ | ✓ | |

備註:已完成 ✓ 、辦理中 △ (應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期) 、未完成 X (已逾法令或保養手冊規定日期) 、無涉及 /

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

| 項次 | 申報建築物名稱 | 建築物地址 | 依法應申報 頻率 | 專業檢查機構 | 查核機構 (主管建築機構) | 年度 | 有效期限 | 備註 |
|----|---|-------------------|-------------|---------------------|------------------|------|-------------------------------|----|
| 1 | 法務部矯正署 臺南第二監獄 (行政大樓、 戒護大樓、淨 心樓、技訓大 樓、教誨堂、 炊場) | 臺南市六甲區曾文街161 號 | 每2年1次 | 鼎安建築物公共安 全檢查有限公司 | 臺南市政府工 務局 | 114年 | 114年12月14 日至116年12 月31日 | |

備註：請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報
頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

| 項 次 | 單位名 稱 | 設置地點 | 使用許 可證號 | 依法應 申報頻 率 | 專業廠商 | 檢查機構 | 有效期 限 | 保養 頻率 | 實際保養日期 | | | | | | 備註 |
|--------|----------|------|------------|-----------------|------|------|----------|----------|--------|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

備註：請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

消防安全設備檢修申報辦理情形表

| 項次 | 場所名稱 | 場所地址 | 使用執照字號 | 申報場所樓層 | 依法應申報頻率 | 申報年度 | 檢修機構或人員 | 證書字號 | 檢修結果 | 申報日期 | 下次檢修申報日期 | 備註 |
|----|--------------|---------------|--------|--------|---------|------|---------|------------|------|-----------|----------|----|
| 1 | 法務部矯正署臺南第二監獄 | 台南市六甲區曾文街161號 | | 1F~3F | 1年1次 | 114 | 昱安消防工程行 | 消士證字第2964號 | 符合 | 114年5月23日 | 115年5月前 | |

備註：請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「**消防安全檢修申報書受理單**」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

| 項次 | 用電場 所名稱 | 用電地址 | 電號 | 用電設 備檢驗 | 專任電 氣技術 | 依規定每 6 個月應辦 理之檢驗 | 檢驗方 式 | 檢驗 結果 | 完成改善並 報地方主管 機關備查日 期 | 預定下 次檢測 月份 | 自行委外 辦理維護 保養頻率 | 備註 |
|----|--------------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | | 維護業 人員執 名稱 | 人員執 照號碼 | 日期(最近 1 次實際 辦理檢驗 日期) | | | | | | |
| 1 | 法務部 矯正署 臺南第 二監獄 | 臺南市六甲 區曾文街 161 號 | 20530235900 | 榮華機 電股份 有限公 司 | 南市府 電技中 DB50149 7-6 號 | 114 年 11 月 22 日 | 停電檢 驗或非 停電檢 驗 | 合格 | ■已完成 □預定完成 日期： 年 月 日 | 115 年 05 月 | 每半年 1 次 5.11 | 1.3. 7.9 月停電保 養檢測 |

備註：請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。